

Серпуховский филиал ООО "Газпромтеплоэнерго МО"

Номер прибора учета: 379 477

Адрес прибора учета: Серпухов, Ленина пл., 8 "ПУ Бытовик ЖКХ" 00000484

Контрагент: ООО "Бытовик ЖКХ"

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 19.02.20 по 18.03.20**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Объем, м3		Утечка, м3 V1-V2	Подмес, м3 V2-V1	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Классиф-я ошибок
		V1	V2			T1	T2	T1-T2		
19.02.20	3,261	342,596	343,277		0,682	55,30	45,65	9,66	24,00	
20.02.20	3,225	343,906	344,680		0,773	55,49	45,98	9,51	24,00	
21.02.20	3,234	337,277	338,008		0,730	55,82	46,10	9,73	24,00	
22.02.20	3,167	339,938	340,938		1,000	54,91	45,47	9,44	24,00	
23.02.20	3,188	343,414	344,641		1,227	54,78	45,37	9,41	24,00	
24.02.20	3,267	339,510	340,822		1,313	55,07	45,32	9,75	24,00	
25.02.20	3,308	341,672	343,170		1,498	55,47	45,65	9,82	24,00	
26.02.20	3,323	337,920	339,445		1,525	55,90	45,92	9,98	24,00	
27.02.20	3,211	339,729	341,420		1,691	55,26	45,67	9,59	24,00	
28.02.20	3,269	341,391	343,107		1,717	55,44	45,73	9,71	24,00	
29.02.20	3,313	344,336	346,111		1,775	55,11	45,35	9,76	24,00	
01.03.20	3,448	338,465	340,207		1,742	56,35	45,99	10,35	24,00	
02.03.20	3,397	331,697	333,490		1,793	56,41	46,01	10,40	24,00	
03.03.20	3,352	348,529	349,891		1,361	56,27	46,51	9,77	24,00	
04.03.20	3,262	334,523	335,199		0,676	56,25	46,35	9,90	24,00	
05.03.20	3,209	338,014	338,676		0,662	56,01	46,37	9,63	24,00	
06.03.20	3,251	335,236	335,857		0,621	56,26	46,41	9,84	24,00	
07.03.20	3,159	331,063	331,707		0,645	56,05	46,37	9,68	24,00	
08.03.20	3,129	335,383	336,188		0,805	55,82	46,35	9,46	24,00	
09.03.20	3,184	345,506	346,387		0,881	56,80	47,45	9,36	23,60	U
10.03.20	3,062	335,066	335,840		0,773	56,07	46,80	9,27	24,00	
11.03.20	3,026	327,055	327,801		0,746	55,91	46,52	9,39	24,00	
12.03.20	3,009	330,307	331,137		0,830	55,31	46,07	9,24	24,00	
13.03.20	3,231	344,121	344,969		0,848	57,17	47,63	9,54	24,00	
14.03.20	3,193	344,672	345,525		0,854	56,98	47,58	9,41	24,00	
15.03.20	3,543	339,523	340,141		0,617	59,17	48,56	10,61	23,99	U
16.03.20	3,451	334,055	334,691		0,637	58,12	47,62	10,50	24,00	
17.03.20	3,295	334,332	335,037		0,705	57,03	47,02	10,01	24,00	
18.03.20	3,136	328,314	329,053		0,738	55,15	45,46	9,69	24,00	
ИТОГО	94,101	9 807,549	9 837,414		29,865	56,06	46,32	9,74	695,59	

Показания интеграторов счетчика

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, час
18.02.20	24:00	170,565	16 427,752	16 459,916	1 175,08
18.03.20	24:00	264,665	26 235,301	26 297,330	1 870,67
ИТОГО		94,101	9 807,549	9 837,414	695,59

Классификация ошибок

U - отключение питания
E - функциональный отказ
D - отключение по T1-T2<min
g - отключение по G<min
G - отключение по G>max

Тотч	=	Тнараб	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<min	+	ТG>max
696	=	695,59	+	0,41	+	0,00	+	0,00	+	0,00	+	0,00

Досчет ЦО: Q = 94,156 Гкал

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации