

Серпуховский филиал ООО "Газпромтеплоэнерго МО"

Номер прибора учета: 379 477

Адрес прибора учета: Серпухов, Ленина пл., 8 "ПУ Бытовик ЖКХ" 00000484

Контрагент: ООО "Бытовик ЖКХ"

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 19.03.20 по 18.04.20**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Объем, м3		Утечка, м3 V1-V2	Подмес, м3 V2-V1	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Классиф-я ошибок
		V1	V2			T1	T2	T1-T2		
19.03.20	3,169	328,605	329,281		0,676	55,63	45,84	9,79	24,00	
20.03.20	3,163	332,289	333,029		0,740	55,67	46,01	9,66	24,00	
21.03.20	3,326	340,256	340,963		0,707	56,88	46,96	9,92	24,00	
22.03.20	3,443	332,813	333,414		0,602	57,20	46,69	10,50	24,00	
23.03.20	3,495	332,010	332,592		0,582	57,54	46,85	10,69	24,00	
24.03.20	3,396	328,311	328,855		0,545	56,74	46,23	10,51	24,00	
25.03.20	3,358	328,553	329,102		0,549	56,93	46,55	10,38	24,00	
26.03.20	3,190	328,221	328,807		0,586	55,69	45,83	9,86	24,00	
27.03.20	3,595	329,703	330,074		0,371	60,13	49,02	11,10	24,00	
28.03.20	3,706	339,475	339,982		0,508	62,80	51,70	11,11	23,99	U
29.03.20	3,484	329,701	330,174		0,473	61,97	51,22	10,75	24,00	
30.03.20	3,710	329,791	330,104		0,312	63,39	51,93	11,46	24,00	
31.03.20	3,873	326,828	327,047		0,219	64,75	52,68	12,08	24,00	
01.04.20	4,211	334,725	334,914		0,189	66,99	54,15	12,84	24,00	
02.04.20	3,886	332,389	332,674		0,285	64,95	53,03	11,92	24,00	
03.04.20	3,741	328,066	328,436		0,369	64,43	52,80	11,63	24,00	
04.04.20	3,689	325,689	326,000		0,311	64,67	53,12	11,55	24,00	
05.04.20	3,742	336,877	337,246		0,369	64,75	53,43	11,32	24,00	
06.04.20	3,769	325,904	326,127		0,223	64,77	52,98	11,79	24,00	
07.04.20	3,678	327,150	327,377		0,227	64,97	53,51	11,46	24,00	
08.04.20	3,674	342,293	342,762		0,469	65,13	54,18	10,94	23,99	U
09.04.20	3,654	326,328	326,492		0,164	66,39	54,97	11,42	24,00	
10.04.20	3,244	340,000	340,625		0,625	62,23	52,52	9,71	24,00	
11.04.20	3,409	339,758	340,250		0,492	63,56	53,34	10,22	24,00	
12.04.20	3,629	330,324	330,590		0,266	65,79	54,58	11,21	24,00	
13.04.20	3,717	321,121	321,320		0,199	67,59	55,77	11,82	24,00	
14.04.20	3,482	311,223	300,895	10,328		67,05	55,24	11,82	23,20	E U
15.04.20	3,282	206,402	206,004	0,398		68,37	52,11	16,26	24,00	
16.04.20	3,832	318,043	318,438		0,395	67,94	55,63	12,30	24,00	
17.04.20	3,711	330,211	330,863		0,652	66,54	55,08	11,47	24,00	
18.04.20	3,811	340,781	341,699		0,918	66,99	55,58	11,41	24,00	
ИТОГО	111,068	10 123,840	10 126,135	10,727	13,021	62,77	51,58	11,19	743,18	

Показания интеграторов счетчика

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, час
18.03.20	24:00	264,665	26 235,301	26 297,330	1 870,67
18.04.20	24:00	375,733	36 359,141	36 423,465	2 613,85
ИТОГО		111,068	10 123,840	10 126,135	743,18

Классификация ошибок

U - отключение питания
E - функциональный отказ
D - отключение по T1-T2<min
g - отключение по G<min
G - отключение по G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит. + Тф.отк. + Tdt<min + TG<min + TG>max
744 = 743,18 + 0,03 + 0,79 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Досчет ЦО: Q = 111,190 Гкал

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации