

А К Т

г. Серпухов

«20» марта 2020 г.

Комиссия в составе: Директора ООО «Бытовик-ЖКХ» Макаренко Н.Г.
Начальника ТИ ООО «Газпром теплоэнерго МО»
Серпуховский филиал Бузина В.А.

Составили настоящий акт о том, что при анализе архивных данных приборов учета по услуге «отопление» № 02845 и № 00297 по адресу: г. Серпухов, пр. Мишина, д. 18 было установлено, что расчет данных не ведется в связи выхода из строя расходомера и приемника импульсов.

В связи с этим расчет ОДПУ выставляется по среднему. Расчет прилагается.

Счетчик № 00297

Ноябрь 2020г. : Q – 164,99 Гкал; период – 33 суток;

Декабрь 2020г. : Q – 164,33 Гкал; период – 30 суток;

Январь 2020г. : Q – 185,85 Гкал; период – 34 суток;

Итого : Q среднесут. = 5,311 Гкал. x 29 суток = 154,02 Гкал.

Счетчик № 02845

Ноябрь 2020г. : Q – 146,74 Гкал; период – 33 суток;

Декабрь 2020г. : Q – 143,24 Гкал; период – 30 суток;

Январь 2020г. : Q – 162,20 Гкал; период – 34 суток;

Итого : Q среднесут. = 4,662 Гкал. x 29 суток = 135,19 Гкал.

Члены комиссии:

Директор
ООО «Бытовик-ЖКХ»

Макаренко Н.Г.

Начальник ТИ
ООО «Газпром теплоэнерго МО»
Серпуховский филиал

